

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Уфа, ул.8 Марта 12/1 т.8 (347) 2525952 ф.8 (347) 2525952 E-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел надзорной деятельности по Бижбулякскому и Миякинскому районам

УНДиПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного надзора)

Бижбулякский район с. Бижбуляк ул. К.Иванова 17, тел. 8 347(43)2-27-64, E-mail: ogpn_bigbuljk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Умка» села Бижбуляк муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан (МАДОУ ДЕТСКИЙ САД «УМКА» С. БИЖБУЛЯК), заведующая Валеева Эльвира Фарвазовна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Бижбулякского района по пожарному надзору – начальника ОНД Бижбулякского и Миякинского районов Данилова А.А.

(наименование органа ГПН)

№ 1 от "13" Января 20 16 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. "25" Января 20 16 г. по 17 ч 00 мин. "27" Января 20 16 г. проведена проверка

Государственным инспектором Бижбулякского и Миякинского районов по пожарному надзору

Михайловым Станиславом Анатольевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Умка» села Бижбуляк муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан (МАДОУ ДЕТСКИЙ САД «УМКА» С. БИЖБУЛЯК) 452040, РБ, Бижбулякский район, с. Бижбуляк, ул. Центральная 31/2

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заведующей Валеевой Эльвирой Фарвазовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправность источников внутреннего противопожарного водопровода. (МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "УМКА" С. БИЖБУЛЯК)	п. 55 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.	02.11.2016	
2	На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "УМКА" С. БИЖБУЛЯК)	п. 55 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.	02.11.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Бижбулякского и Миякинского районов по пожарному надзору Михайлов Станислав Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» января 2016г.



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

[Handwritten signature]
(подпись)

заведующая МБДОУ детский сад «Умка» с. Бижбуляк Валеева Эльвира Фарвазовна
(должность, фамилия, инициалы)

« » января 2016г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.